



VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS
UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETERControleorganisme

Naam:	ELECTRO - TEST	B.T.W. nr:	0434 133.603
Straat:	Haachtsesteenweg	Nr.:	236
Plaats:	1820 Steenokkerzeel		
Telefoon:	02 253 252 25	E-mail:	steenokkerzeel@electrotest.com
Identificatie inspecteur:	Lea jansen	Verslagreferentie:	2022_AX33
Datum van de controle:	04/02/2022	Verslagdatum:	04/02/2022

Installatie**EAN:** 541449012700149975**Adres:** Teststraat_Gas_be 81 - 9000 Gent**Karakteristieken van de gasmeter**

Er is een gasmeter aanwezig

- **Nummer:** 30139825 **Index:** 678.4900

Karakteristieken van de installatie

- **Bedrijfsdruk in mbar:** 20

- **Nieuw gedeelte van installatie**

Nummer(s) van het(de) aanwezige "Conformiteitsattest(en) van een installatie werkend op aardgas voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het KB van 28/06/1971":

Elgacert conformiteitsattest(en): [210001371](#)

Papieren conformiteitsattest(en): 1618347

Besluit

Op basis van verslagreferentie 2022_AX33 bevestigt het controleorganisme:

1. De installatie te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.
2. Dat het nieuw gedeelte van installatie conform is de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn en technisch veilig is.
Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010+A2:2021
3. Dat het gecontroleerde zichtbare bestaand gedeelte van installatie conform is de betrokken voorschriften die bij haar uitvoering van toepassing waren en technisch veilig is.

Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010, NBN B 61-002:2006

Aangemaakt op: 27/04/2022 21:23:51**Door:** Jansen Lea

ELECTRO - TEST

DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER
VOORGELEGD WORDEN