



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ

Organisme de contrôle

Nom:	ELECTRO - TEST	N° de TVA:	0434133.603
Rue:	Haachtsesteenweg	Nr°:	236
Localité:	1820 Steenokkerzeel		
Téléphone:	02 253 252 25	E-mail:	steenokkerzeel@electrotest.com
Identification inspecteur:	Lea jansen	Référence de rapport:	2022_AX33
Datum du contrôle:	04/02/2022	Datum du rapport:	04/02/2022

Installation

EAN: 541449012700149975

Adresse: Teststraat_Gas_be 81 - 9000 Gand

Caractéristiques du compteur gaz

Il y a un compteur gaz

• **Numéro:** 30139825 **Index:** 678.4900

Caractéristiques de l'installation

• **Pression de service en mbar:** 20

• Partie neuve d'installation

Numéro(s) de l'(des) "Attestation(s) de conformité d'une installation fonctionnant au gaz naturel pour l'ouverture du compteur gaz conformément à l'A.R. du 28/06/1971":

Attestation(s) de conformité Elgacert: [210001371](#)

Attestation(s) de conformité papier : 1618347

Conclusion

Sur base de la référence de rapport 2022_AX33 l'organisme de contrôle atteste:

1. Avoir testé l'étanchéité de l'installation. Le test d'étanchéité donne satisfaction.
2. Que la partie neuve d'installation contrôlée est conforme aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur et est techniquement sûre.
Prescriptions appliquées: NBN D 51-003:2010+A2:2021
3. Que la partie existante d'installation visible contrôlée est conforme aux prescriptions correspondantes applicables au moment de sa mise en oeuvre et est techniquement sûre.

Prescriptions appliquées: NBN D 51-003:2010, NBN B 61-002:2006

Créé le: 27/04/2022 21:23:51

Par: Jansen Lea

CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ
NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ

ELECTRO - TEST

SPECIMEN

CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL