



## VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

### Controleorganisme

<b>Naam:</b>	ELECTRO - TEST	<b>B.T.W. nr:</b>	0434.433.603
<b>Straat:</b>	Haachtsesteenweg	<b>Nr.:</b>	236
<b>Plaats:</b>	1820 Steenokkerzeel		
<b>Telefoon:</b>	+3227519839	<b>E-mail:</b>	Gasrapporten@electro-test.be
<b>Identificatie inspecteur:</b>	Lea jansen	<b>Verslagreferentie:</b>	2022_AX33
<b>Datum van de controle:</b>	04/02/2022	<b>Verslagdatum:</b>	04/02/2022

### Installatie

**EAN:** 541449012700149975

**Adres:** Teststraat\_Gas\_be 81 - 9000 Gent

#### Karakteristieken van de gasmeter

Er is een gasmeter aanwezig

• **Nummer:** 30139825 **Index:** 678.4900

#### Karakteristieken van de installatie

• **Bedrijfsdruk in mbar:** 20

• **Nieuw gedeelte van installatie**

Nummer(s) van het(de) aanwezige "Conformiteitsattest(en)" voor een installatie werkend op aardgas voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het KB van 28/06/1971":

Elgacert conformiteitsattest(en): [10001\\_03](#)

Papieren conformiteitsattest(en): 1613347

### Besluit

Op basis van verslagreferentie 2022\_AX33 bevestigt het controleorganisme:

1. De installatie te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.
2. Dat het nieuw gedeelte van installatie conform is de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn en technisch veilig is.  
Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010+A2:2021
3. Dat het gecontroleerde zichtbare bestaand gedeelte van installatie conform is de betrokken voorschriften die bij haar uitvoering van toepassing waren en technisch veilig is.

Toegepaste voorschriften: NBN D 51-003:2010, NBN B 61-002:2006

**Aangemaakt op:** 18/01/2024 15:44:34

**Door:** Jansen Lea

ELECTRO - TEST

**DIT CONTROLEVERSLAG MOET AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER  
VOORGELEGD WORDEN**