



# À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

## Organisme de contrôle

<b>Nom:</b>	ELECTRO - TEST	<b>N° de TVA:</b>	0434.433.603
<b>Rue:</b>	Haachtsesteenweg	<b>Nr°:</b>	236
<b>Localité:</b>	1820 Steenokkerzeel		
<b>Téléphone:</b>	+3227519839	<b>E-mail:</b>	Gasrapporten@electro-test.be
<b>Identification inspecteur:</b>	Lea jansen	<b>Référence de rapport:</b>	2022_AX33
<b>Date du contrôle:</b>	04/02/2022	<b>Date du rapport:</b>	04/02/2022

## Installation

**EAN:** 541449012700149975

**Adresse:** Teststraat\_Gas\_be 81 - 9000 Gand

### Caractéristiques du compteur gaz

Il y a un compteur gaz

• **Numéro:** 30139825 **Index:** 678.4900

### Caractéristiques de l'installation

• **Pression de service en mbar:** 20

#### • Partie neuve d'installation

Numéro(s) de l'(des) "Attestation(s) de conformité d'une installation fonctionnant au gaz naturel pour l'ouverture du compteur gaz conformément à l'A.R. du 28/06/1971":

Attestation(s) de conformité Elgacert: [10001\\_03](#)

Attestation(s) de conformité papier: 1613347

## Conclusion

Sur base de la référence de rapport 2022\_AX33 l'organisme de contrôle atteste:

1. Avoir testé l'étanchéité de l'installation. Le test d'étanchéité donne satisfaction.
2. Que la partie neuve d'installation contrôlée est conforme aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur et est techniquement sûre.  
Prescriptions appliquées: NBN D 51-003:2010+A2:2021
3. Que la partie existante d'installation visible contrôlée est conforme aux prescriptions correspondantes applicables au moment de sa mise en oeuvre et est techniquement sûre.

Prescriptions appliquées: NBN D 51-003:2010, NBN B 61-002:2006

**Créé le:** 18/01/2024 15:44:34

**Par:** Jansen Lea

**CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL**



# À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

ELECTRO - TEST

SPECIMEN

**CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE  
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL**